

قابل توجه مناقصه گران محترم

" توضیح "

با استناد به بند ۱۴-۲ شرایط مناقصه " بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان واسعی " بدینوسیله اعلام می گردد که در خصوص تاسیسات و تجهیزات پزشکی و چیلر پروژه شامل اقلام ذیل، توسط کارفرما خریداری خواهد شد و بعهده پیمانکار نمی باشد. ضمناً در مورد رتبه و گواهی تایید صلاحیت ، رتبه مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه، رتبه حداقل ۴ در رشته ابنیه بعلاوه رتبه حداقل ۵ در رشته تاسیسات (بصورت همزمان و دارای اعتبار) می باشد.

فصل	ردیف	شرح	واحد	تعداد
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۲۰۱	تهیه و نصب اتلت گازهای طبی با کلیه متعلقات	دستگاه	۱۶
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۲۰۲	تهیه و نصب کنسول دیواری از نوع دو گاز با کلیه متعلقات شامل اتلت ها، پرزهای برق و تلفن، پلاک بیمار، دارای روشنایی عمومی و مطالعه، تولید شده از پروفیل آلومینیوم با رنگ مخصوص الکترواستاتیک مورد تایید مشاور	دستگاه	۲۸
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۲۰۳	تهیه و نصب کنسول دیواری از نوع سه گاز با کلیه متعلقات شامل اتلت ها، پرزهای برق و تلفن، پلاک بیمار، دارای روشنایی عمومی و مطالعه، تولید شده از پروفیل آلومینیوم با رنگ مخصوص الکترواستاتیک مورد تایید مشاور	دستگاه	۲۷
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۲۰۴	تهیه و نصب ستون سقفی دو بازو متحرک تمام اتوماتیک مجهز به ترمز پنوماتیک با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه جنس بدنه از پرفیل آلومینیوم اگسترود آنادایز شده رنگ پودری الکترواستاتیک با قابلیت تحمل وزن ۷۰ کیلوگرم پایه سرم متحرک قابلیت نصب ۱۲ پرز و ۵ عدد اتلت نصب شده با قابلیت نصب ساکشن مجهز به گیج فشار مورد تایید مشاور	دستگاه	۲
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۳۰۱	تهیه و نصب والو باکس نوع دوگاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه ها	عدد	۲
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۳۰۲	تهیه و نصب والو باکس نوع سه گاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه ها	عدد	۲
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۳۰۳	تهیه و نصب والو باکس نوع چهار گاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه ها	عدد	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۴۰۱	تهیه و نصب آلارم گازهای طبی جهت انتقال به والو باکس به همراه جعبه کنترل با کلیه متعلقات	عدد	۵
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۵۰۱	تهیه و نصب سیستم تولید خلاء شامل ۲ دستگاه پمپ خلاء از نوع ROTATYVANE با فشار ۱۹ اینچ جیوه به توان ۱ کیلووات از نوع سه فاز دارای مخزن ذخیره ۳۰۰ لیتری، گالوانیزه از نوع ایستاده دارای تابلو کنترل شامل رله ها، تایمرها و ... دارای ۴ فیلتر باکتری و یک تله تخلیه مورد تایید مشاور با مشخصات مندرج در نقشه ها	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۶۰۱	تهیه و نصب دستگاه اکسیژن از نوع دوپلکس دارای مخزن ذخیره ۱۵۰۰ لیتری در هر طرف و ظرفیت تولید اکسیژن ۱۱۷۰ لیتر بر دقیقه دارای فشار خروجی ۵۵ PSI و درجه خلوص تولید شده ۹۳+۳ مطابق با استانداردهای مورد نظر مشاور	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۶۰۲	تهیه و نصب سیستم توزیع اکسیژن از نوع دوپلکس دارای ۵ کفشوی ۵ لیتری در هر طرف و یکسری ۵ تایی بعنوان ذخیره به همراه پایه و زنجیر و کلیه متعلقات مورد نیاز مطابق با نقشه ها مورد تایید مشاور	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۷۰۱	تهیه و نصب سیستم تولید گاز بیهوشی بیمارستانی به ظرفیت ۸۰ لیتر بر دقیقه و فشار خروجی ۵۵ PSI مطابق با مندرجات نقشه ها و مورد تایید مشاور	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب سیستم توزیع گاز بیهوشی از نوع دوپلکس دارای ۷ کپسول ۴۰ لیتری در هر طرف و یک سری ۸ تایی بعنوان رزرو به همراه پایه و زنجیر و کلیه متعلقات مورد نیاز مطابق با نقشه ها مورد تایید مشاور	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۰۶۰۸۰۱	تهیه و نصب سیستم تولید هوای فشاری بیمارستانی دارای ۲ دستگاه پمپ (یکی رزرو) مخزن ذخیره ایستاده دارای فیلتر ضد باکتری در پیش ورودی پمپ ها از نوع OIL FREE مورد تایید مشاور	دستگاه	۱
تاسیسات مکانیکی	۲۷۰۲۱۰	دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۱۰ تن	دستگاه	۲